

Gyurkovics Imre

Dunaújváros

Apáczai Csere János u. 7.

2400

Székesfehérvár 2017. szeptember 29

Tárgy: Kivitelezésre való alkalmasságot megállapító nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Orvosi Rendelő nevében beadott **Nagylók, Rákóczi u. 11.** alatti ingatlanra készült **gázellátás** csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés kiviteli tervdokumentációját, amelyet a 2008. évi XL. törvény 89. § (1) bekezdés alapján műszaki biztonsági szempontból felülvizsgáltuk:

kivitelezésre alkalmasnak minősítettünk

A felülvizsgált tervet az Ön részére az alábbi megjegyzésekkel visszaküldjük:

- A terv és jelen nyilatkozat tartalmát a tervező, illetve a kivitelező köteles a megrendelővel megismertetni.
- A felülvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak minősített terv érvényessége a felülvizsgálat keltétől számított **2 év**.
- Jelen nyilatkozat alapján az ingatlan tulajdonosa jogosult a fentebb írt ingatlanon, a Társaságunk által jóváhagyott kiviteli terv alapján, nyilvántartásba vett gázszerelővel a gázszerelést elvégeztetni, melynek elvégzését követően, Társaságunk műszaki-biztonsági ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy az elkészült kivitelezés megfelel-e a műszaki-biztonsági előírásoknak, és a Társaságunk által a jelen nyilatkozat keretében jóváhagyott kiviteli tervben foglaltaknak.
- Jelen nyilatkozat nem jelenti az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. szolgáltatási kötelezettségét. Az üzembe helyezés további feltétele a megkötött kereskedelmi szerződés.
- A felhasználók műszaki-biztonsági ellenőrzésének feltétele az aláírt egyetemes szolgáltatási szerződés, versenyipiaci szolgáltatási igény esetén kereskedelmi szerződés vagy szándéknyilatkozat és a kitöltött profilba sorolási kérdőív megléte.

**E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zrt.**

7626 Pécs
Búza tér 8/a.
www.eon-hungaria.com

Ügyintéző: **Horváth Zoltán**

T: **(+36) 30/707-5541**

F:

Terv engedély száma:

SZFV: 1430 /2017

Ügyfél azonosító :

100

POD:

39N

Kelt:

Management:
Gelencsér Lajos
Csulak Ferenc
Haraszti Judit

Székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a.
Pécsi Törvényszék
Cégbírósága
Cg 02-10-060071

A beküldött tervdokumentációban foglaltakat az alábbi észrevétellel egészítjük ki:
A műszaki biztonsági ellenőrzés megkezdése előtt az alábbi dokumentumok átadása szükséges:

- **Megkötött Kereskedelmi Szerződés igazolása**
- **Szerelői nyilatkozat csatlakozóvezeték és felhasználói berendezésre**
- **Nyilatkozat villamos hálózat kivitelezéséről (EPH)**
- **Szerelői nyilatkozat levegő-bevezető valamint égéstermék-elvezető csőgyártói előírás szerinti összeszereléséről „C” (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9) típusú gázfogyasztó készülék(ek) esetén**
- **Kéményvizsgálati szakvélemény „C” (C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9) típusú gázfogyasztó készülék(ek) esetén**

Egyéb :

Átalakítás esetén, minden üzemén kívül helyezni szándékozott vezeték szakaszt le kell választani a gáz utánpótlást biztosító csőszakaszcsonról (vezetékvég lehegesztése). Amennyiben a felhasználó berendezést átépítik és ott idomos mérőkötés található, át kell szerelni, előre gyártott (szerelő sínes) kivitelűre. Égéstermék elvezetés az MSZ 845-2012 figyelembe vételével és betartásával létesíthető.

Felhívjuk a Tisztelt fogyasztó figyelmét, hogy páraelszívó berendezés (tűzhely fölötti is) nem üzemeltethető cserépkályhával, kandallóval és egyéb nyílt égésterű kéménybe kötött tüzelő berendezéssel együtt **az elszívó berendezés által okozott depresszió miatt ezek üzemeltetése tilos és életveszélyes égéstermék visszarámlás miatt!**

A 19/2012. (VII.20) NGM rendelet 1.§ értelmében:

A tulajdonos, a használó, illetve üzemeltető köteles a csatlakozó vezetékét és fogyasztói berendezést rendeltetésszerű állapotban tartani, rendeltetésszerűen üzemeltetni, a szükséges ellenőrzéseket (Műszaki biztonsági felülvizsgálat 5 évente), és karbantartását a gyártói előírások alapján rendszeresen elvégeztetni, minden vonatkozó biztonsági előírást betartatni, valamint hatósági, illetve elosztói engedélyes ellenőrzése során az ellenőrzés feltételeit biztosítani.

Felhívjuk a Tisztelt fogyasztó figyelmét, hogy nyílt égésterű („A” típusú, pld. tűzhely) és kéménybekötött („B” típusú) készüléket magában foglaló, vagy azzal légtér összeköttetésben lévő helyiségek esetén, tervköteles átalakításnak minősül

- fokozott légzárású nyílászárók beépítése, vagy meglévő nyílászárók tömítése.
- elszívó ventilátorok és konyhai páraelszívók beépítése
- a jóváhagyott kiviteli tervhez viszonyított minden egyéb módosítás (bővítés, felújítás)

Melléklet:

2 pld tervdokumentáció

Győrfi Attila
üzemvezető

Kaposy László
területi üzemeltetés irányító

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11.1

Nagy László
kiemelt területi üzemeltetési irányító

Pető László
fejlesztési és létesítési irányító